

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk a CEASAR 14 típusjelű (gyári jelölés CEASAR 14 3), gázüzemű, zárt égésterű, átfolyós vízmelegítőhöz és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előírt EU Közösségi szabványoknak: a 90/396/CEE és a 92/42/CEE EU direktíváknak, a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletnek (Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról), a 13/2004. (II. 13) GKM rendeletnek (Ipári és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendje és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról), valamint a 84/2001 (V.30.) Kormányrendeletnek.

CE tanúsítvány száma: 0694CL8691

Tanúsító szervezet: KIWA Italia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0694

Gyártó: IMMERGAS S.p.A
Via Cisa Ligure 95
42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.
Rádió u. 1/b.
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2010.11.26
CE tanúsítvány érvényessége: Visszavonásig

Égéstermék elvezető/
égési levegő bevezető rendszer: gyári, a 90/396/EEC Európai Unió Gázkészülék Direktívájának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/ALU rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 mm) vagy szétválasztott (ikercsőves) rendszerben (80/80 mm), vagy légtérterheléses üzemben (80 mm),

Tanúsított rendszer típusok: B22, B32, C12, C32, C42, C52, C82

Rendszer termékjelölése: T200 - P1 - W - Vm - L13100 - O70
(EN1856-1:2009 szerint) T200 - P1 - W - V2 - L99150 - O70

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

		CEASAR 14	
Névleges teljesítmény [kW]		24,4	7,0
Hatásfok [%]		88,5	

Szigetszentmiklós, 2012. 01. 24.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
A.s.r.:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza
Műszaki Igazgató