

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk az EOLO Mini 24 kW X (gyári jelölés: EOLO Mini X 24 3 E) típusjelű, gázüzemű, zárt égésterű, fűtő készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előírt EU Közösségi szabványoknak: a 90/396/CE „Gázberendezések” irányelv, a EMC 2004/108 EK az Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és a 2006/95/EK Alacsony feszültségű berendezések irányelve.

CE tanúsítvány száma: 0694BU2141

Tanúsító szervezet: KIWA Italia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0694

Gyártó: IMMERGAS S.p.A
Via Cisa Ligure 95
42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.
Rádió u. 1/b.
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2010.02.23.
CE tanúsítvány érvényessége: Visszavonásig

Égéstermék elvezető/
égési levegő bevezető rendszer: Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/ALU, rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 mm) rendszerben, szétválasztott (80/80mm), vagy légtérterheléses PPs (80 mm) égéstermék elvezetéssel.

Tanúsított rendszer típusok: B22, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C82

Rendszer termékjelölése: T200 – P1 – W – Vm – L13100 – O70
(EN1856-1:2009 szerint) T200 – P1 – W – V2 – L99150 – O70

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

		EOLO Mini 24 kW X	
Névleges teljesítmény [kW]		24,0	10,5
Hatásfok [%]		93,6	

Szigetszentmiklós, 2012. 01. 24.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
A.s.r.:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza
Műszaki Igazgató