



Numero / Number I 6700

Sostituisce / Replaces --

Emesso / Issued 12/09/2008

Scopo / Scope

Directive 90/396/CEE

Directive 92/42/CEE

Rapporto / Report : 300988

Pag. 1 di 2

Kiwa Italia certifica che

Kiwa Italia hereby declares that

i prodotti riportati nelle pagine seguenti, costruiti da

the products mentioned in the following pages, made by

Immergas S.p.A.

di / in Brescello (RE), Italia


soddisfano i requisiti riportati nella

meet the essential requirements as described in the

Direttiva Apparecchi a Gas (90/396/CEE) e Rendimenti (92/42/CEE)

Directive on appliances burning gaseous fuels (90/396/CEE) and Efficiency Directive (92/42/CEE)

Kiwa Italia S.p.a.


Adriano Besemer
Amministratore delegato

E' permessa la pubblicazione del certificato.
Publication of the certificate is allowed.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC

Notified Body

0694





Numero / Number I 6700

Sostituisce / Replaces --

Emesso / Issued 12/09/2008

Scopo / Scope

Directive 90/396/CEE

Directive 92/42/CEE

Rapporto / Report : 300988

Pag. 2 di 2

caldaie a condensazione, tipo
central heating condensing boilers, type

Marchio / trade mark:

IMMERGAS

Modelli / models:

VICTRIX X 12 2 I

costruite da /

made by

Immergas S.p.A.

di / in

Brescia (RE), Italia

NIP/ PIN

: 0694BR0988

Rapporto / report

: 300988

Tipi di apparecchi / appliance type : B_{23P}, B₃₃, C₁₃, C₂₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃

I suddetti prodotti sono stati approvati per
Mentioned products have been approved for

AT II_{2H3B/P}
CH II_{2H3B/P}
DE II_{2ELL3B/P}
ES II_{2H3P}
GB II_{2H3P}
IE II_{2H3P}
LT II_{2H3B/P, II_{2H3P}}
MT I_{3B/P, I_{3B}}
PL II_{2E3LwLsB/P}
SE II_{2H3B/P}
TR II_{2H3B/P}
MK II_{2H3B/P, II_{2H3P}}

BE I_{2E(S)B, I_{3P}}
CY I_{3B/P, I_{3B}}
DK II_{2H3B/P}
FI II_{2H3B/P}
GR II_{2H3B/P}
IS I_{3P}
LU II_{2E3P}
NL II_{2L3B/P}
PT II_{2H3P}
SI II_{2H3B/P, II_{2H3P}}
AL II_{2H3B/P, II_{2H3P}}

BG II_{2H3B/P, II_{2H3P}}
CZ II_{2H3B/P}
EE II_{2H3B/P, II_{2H3P}}
FR II_{2Esi3P}
HU II_{2HS3B/P}
IT II_{2H3B/P}
LV I_{2H}
NO II_{2H3B/P}
RO II_{2H3B/P}
SK II_{2H3B/P, II_{2H3P}}
HR II_{2H3B/P, II_{2H3P}}

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:

Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:

Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC

Notified Body

0694





Numero / Number I 6700 Sostituisce / Replaces --
Emesso / Issued 12/09/2008 Scopo / Scope Directive 92/42/CEE

Annex 1 to certificate PIN 0694BR0988

Pag. 1 di 1

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark: **IMMERGAS**

Modelli / models:

Livello stelle / Star level:

VICTRIX 12 KW X

☆☆☆☆*

VICTRIX X 12 2 I

☆☆☆☆*

* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2.
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2

Kiwa Italia S.p.a.


Adrian Besemer
Amministratore delegato

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC

Notified Body

0694





Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:

Via G. Carducci, 5 - 20123 Milano (MI)

Sede Amministrativa:

Via Treviso, 32/34 - 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. +39 0438 411755 - Fax +39 0438 22428

DECLARATION ON BEHALF OF IMMERGAS S.p.A.

Test performed on LPG/NG see note below	Original Boiler Name	UK Market Name	Full Load Efficiency (% net)	Part Load Efficiency (% net)
NG	VICTRIX 12 KW X	VICTRIX 12 KW X	97,7	107,9
NG	VICTRIX 12 KW X*	VICTRIX 12 KW X*	97,7	107,9
NG	VICTRIX X 12 2 I	VICTRIX X 12 2 I	97,7	107,9
NG	VICTRIX X 12 2 I*	VICTRIX X 12 2 I*	97,7	107,9

Boilers marked with an asterisk(*) are LPG models where the tests were carried out using Natural Gas (G20).

We declare that the full and part load efficiency test results detailed above have been obtained by means deemed to satisfy the Boiler Efficiency Directive (92/42/EEC). The water temperature criteria defined in the Boiler Efficiency Directive (see below) have been satisfied in obtaining these results.

Type of Boiler	Range of Power	Efficiency at rated output	Efficiency at part load
	KW	Average boiler-water temperature	Average boiler-water temperature
Standard boilers	4 to 400	70° C	≥ 50° C
Low temperature boilers ¹	4 to 400	70° C	40° C
Gas condensing boilers	4 to 400	70° C	30° C ²


¹ Including condensing boilers using liquid fuels.

² Temperature of boiler water supply.

San Vendemiano, 12 September 2008

Signed on behalf of **Kiwa Italia Spa.**

Kiwa Italia Spa.



Adriaan Besemer
Amministratore delegato