

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk a VICTRIX 50, 75, 90 és 115 típusjelű (gyári jelölés VICTRIX 35, 50, 75, 90 és 115 II), gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs, fűtő készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előírt EU Közösségi szabványoknak: 90/396/EK gáz irányelv, 89/336/EK EMC irányelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és a 73/23/EK alacsony feszültségű berendezések irányelve.

CE tanúsítvány száma: 51BO2448

Tanúsító szervezet: IMQ S.p.A.

Tanúsító szervezet azonosító száma: 0051

Gyártó: IMMERGAS S.p.A.
Via Cisa Ligure 95
42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.
Rádió u. 1/b.
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2010.04.08.

CE tanúsítvány érvényessége: Visszavonásig

Égéstermék elvezető/
égési levegő bevezető rendszer: Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/PPs vagy PPs/PPs rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (80/125 mm) rendszerben. Vagy légtérterheléses PPs (80 mm) égéstermék elvezetéssel.

Tanúsított rendszer típusok: B23, B33, B53, C13, C33, C63,

Rendszer termékjelölése: T120 - H1 - O - W - 2 - O10 - I - E - L1
(EN14471:2005 szerint)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

	Victrix 50		Victrix 75		Victrix 90		Victrix 115	
Névleges teljesítmény [kW]	50,0	10,0	72,6	18,1	90,0	22,5	111,0	29,5
Hatásfok [%]	106,0		104,5		106,0		106,8	

Szigetszentmiklós, 2012. 01. 24.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
A.s.r.:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza
Műszaki Igazgató